

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тамбовской области  
г. Тамбов, ул. Железнодорожная, д. 14, тел.: 72-25-46, GPNTMB@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ТО НД г. Тамбова  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)  
г. Тамбов, ул. Советская, д. 195, тел.: 53-71-79

**Предписание № 204/1/204**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Заведующей МБДОУ «Детский сад «Берёзка»  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,  
расположенного по адресу: г. Тамбов, ул. С. Ценского, д. 29. «а»  
индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)  
Павловой Маргарите Владимировне

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Тамбова по пожарному надзору № 204 от 01.09.2015 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. 30.09.2015 г. по 11 ч. 00 мин. 30.09.2015 г. проведена проверка инспектором ТО НД г. Тамбова УНД и ПР ГУ МЧС России по Тамбовской области старшим лейтенантом внутренней службы Владимировым Дмитрием Сергеевичем МБДОУ «Детский сад «Берёзка».

(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)  
расположенного по адресу: г. Тамбов, ул. С. Ценского, д. 29 «а» совместно с заведующей хозяйством МБДОУ «Детский сад «Берёзка» Аносовой Татьяной Викторовной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1	Провести проверку качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (качество огнезащитной обработки не соответствует существующим требованиям)	п. 21 ППР РФ	01.06.2016 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе



обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ТО НД г. Тамбова

УНД и ПР ГУ МЧС России по Тамбовской области

Ст. лейтенант внутренней службы Владимиров Д. С.

(должность, фамилия, инициалы государственного по пожарному надзору) инспектора

01.10.2015г.

М.Л.Ц.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

01.10.2015 г.

(дата, подпись)



Заведующая МБДОУ «Детский сад «Берёзка»

(должность, фамилия, инициалы)