



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тамбовской области
(Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области)

Бориса Васильева ул., д. 5, г. Тамбов, 392000
тел/факс 8 (4752) 47-25-12 / 47-20-26

E-mail: tambov_rpn@68.rosпотребнадzor.ru <http://www.68.rosпотребнадzor.ru>
ОКПО 71258564, ОГРН 1056882299704, ИНН/КПП 6829012104 / 682901001

ПРЕДПИСАНИЕ № 192-П
об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

«28» апреля 2017 г.

г. Тамбов

Кому Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Березка» г. Тамбов, ул. А. Бебеля, д. 4-а, ул. Сергеева-Ценского, д. 29 а
(указать сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес ЮЛ; ФИО ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

При обследовании объекта: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Березка» г. Тамбова

(указать наименование объекта и его адрес)

рассмотрении представленных документов: акта проверки Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области № 94 от 28.04.2017 года

(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных **СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:**

П.1.9. - количество детей в группах №1, 2, 3, 4, 5, 9 не определяется из расчета площади групповой (игровой). Площадь на 1 ребенка в группе раннего возраста №1 (до 3-х лет)- 2,0 м², при норме не менее 2,5 м². В дошкольных группах № 2, 3, 4, 5, 9 -1,6 м² -1,9 м² при норме не менее 2 м²;

Корпус №1 г. Тамбов, ул. А. Бебеля, д. 4-а

П.3.9. - на территории 2 групповых площадок не установлены тентовые навесы для защиты детей от солнца и осадков;

П.3.10. - на территории 2 групповых площадок тентовые навесы требуют ремонта кровли, пола, ограждения;

П.3.15. - отсутствуют результаты исследований песка по микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям;

П.3.21. - твердое покрытие дорожек требует ремонта;

П.4.16. - в группах №1, 3, 4(спальня), 5(спальня), остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета;

- П.4.35. - в прачечной не созданы условия для сушки белья в осенне-весенний период;
- П.5.1. - внутренняя отделка спальни группы №2, раздевальной группы №1 проведена материалами, не позволяющими проводить влажную уборку и дезинфекцию. В спальне группы №4 стены в трещинах, потолок в спальне группы №2 в трещинах;
- П.5.2. - в буфетной группы №1 стены не облицованы глазурованной плиткой;
- П.5.5. - линолеум в игровой группы №9, раздевальной группы №1 с дефектами и механическими повреждениями;
- П.6.21. - недостаточно шкафов для хранения уборочного инвентаря в группе №1, часть уборочного инвентаря хранится на полу;
- П.8.1. - не осуществляется очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем;
- П.8.5. - в группах №1, 3, 4 (спальня), 5 (спальня), логопедическом кабинете оконные блоки ветхие, не обеспечены исправными функционирующими откидными фрамугами;
- ст. 11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.5 СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита» - в МБОУ «Детский сад «Березка» не была организована изоляция ребенка (ясельная группа, реб. Жилкина), не привитого против полиомиелита, от детей, получавших прививки против полиомиелита живой вакциной в течение 2016 г.
- Корпус №2 г. Тамбов, ул. Сергеева-Ценского, д.29 а
- П.3.21. - твердое покрытие дорожек требует ремонта;
- П.3.10. - на теневых навесах деревянные полы требуют ремонта;
- П.5.1. - внутренняя отделка раздевальной группы № 8 (стен, пола), проведена материалами, не позволяющими проводить влажную уборку и дезинфекцию;
- П.6.16.2.- в туалетной группы №8 установлены унитазы для взрослых;
- П.6.18. - в туалетной группы №8 умывальники установлены на высоту 0, 7м от пола при, рекомендуемой 0,5 от пола;
- П.6.21. - недостаточно шкафов для хранения уборочного инвентаря в группе №6, часть уборочного инвентаря хранится на полу;
- П.7.1. - уровень искусственной освещенности в игровых групп №6, 8 не соответствует требованиям СанПиН, фактический уровень искусственного освещения 150 лк., при норме 200 лк;
- П.8.1. - не осуществляется очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» **предлагаю:**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1.	Определять количество детей в группах №1, 2, 3, 4, 5, 9 из расчета площади групповой (игровой).	01.09.2017 г.
2.	Ежегодно осуществлять контроль за эффективностью работы вентиляционных систем.	01.09.2017 г.
В корпусе №1 г. Тамбов, ул. А.Бебеля, д.4-а		
3.	Установить теневые навесы на территории 2 групповых площадок.	01.09.2018 г.
4.	Провести ремонт твердого покрытия дорожек.	01.09.2018 г.
5.	Провести ремонт двух теневых навесов.	01.09.2018 г.
6.	На вновь завозимый песок иметь результаты исследований по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям.	20.05.2017 г.


7.	Предусмотреть замену оконных блоков в группах №1, 3, 4 (спальня), 5(спальня), логопедическом кабинете.	01.09.2018 г.
8.	Внутреннюю отделку спальни группы №2, раздевальной группы №1 провести материалами, позволяющими проводить влажную уборку и дезинфекцию.	01.09.2017 г.
9.	Провести ремонт стен в спальне группы №4.	01.09.2017 г.
10.	Провести ремонт потолка в спальне группы №2.	01.09.2017 г.
11.	Облицевать стены глазурованной плиткой в буфетной группы №1.	01.09.2017 г.
12.	Заменить линолеум в игровой группы №9, раздевальной группы №1.	01.09.2017 г.
13.	В прачечной создать условия для сушки белья в осенне-весенний период.	01.03.2018 г.
14.	Приобрести дополнительно шкафы для хранения уборочного инвентаря в группу №1.	01.09.2017 г.
15.	Организовать изоляцию детей, не имеющих сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитых против полиомиелита или получивших менее 3 доз полиомиелитной вакцины, с детьми, привитыми живой полиовакциной в течение последних 60 дней, на срок - 60 дней с момента получения детьми последней прививки ОПВ.	20.05.2017 г.
В корпусе №2 г. Тамбов, ул. Сергеева-Ценского, д.29 а		
16.	Провести ремонт твердого покрытия дорожек.	01.09.2018 г.
17.	Провести ремонт полов на теневых навесах.	01.09.2017 г.
18.	Внутреннюю отделку раздевальной группы №8 (стен, пола) провести материалами, позволяющими проводить влажную уборку и дезинфекцию	01.09.2017 г.
19.	Довести до нормы уровень искусственной освещенности в игровых групп №6, 8.	01.09.2017 г.
20.	Установить санитарно-техническое оборудование в туалетной группы №6 в соответствии с требованиями СанПиН.	01.09.2018 г.
21.	Приобрести дополнительно шкафы для хранения уборочного инвентаря в туалетную группы №6.	01.09.2017 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: заведующего МБДОУ «Детский сад «Березка» Павлову Маргариту Владимировну
(должность, Ф.И.О. лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений санитарного законодательства или ходатайство о продлении срока исполнения предписания, представить по адресу: г.Тамбов, ул.Б.Васильева, д.5, «25» мая 2017 г, «05» сентября 2017 г, «05» марта 2018 г, «05» сентября 2018 г.

(приложить документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания)


В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание вручено заведующему МБДОУ «Детский сад «Березка» Павловой Маргарите Владимировне 28.04.2017 . 

(подпись лица, в отношении которого вынесено предписание, дата)
Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством (приложить уведомление)

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
(наименование территории)


(подпись)

Н.Ю.Петрова
(расшифровка подписи)

