



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тамбовской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Железнодорожная, д. 14

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тамбову

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Тамбовская область, г. Тамбов, бул. Энтузиастов, д. 1 «З», 51-00-44,
gpn_tmb_okt@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 141/1**



(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учре-
ждению «Детский сад» «Берёзка»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника территориального отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по городу Тамбову управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Тамбовской области, подполковником внутренней службы Кулагина
Алексея Николаевича № 141 от «10» сентября 20221 года.
в период с «24» сентября 20221 г. по «28» сентября 20221 г.

Инспектором территориального отдела надзорной деятельности и

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

профилактической работы по г. Тамбову Тамбовской области управления надзорно
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России п
Тамбовской области лейтенантом внутренней службы Долиным Дмитрие
Владимировичем

(орган государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующи
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждению «Детски
сад» «Берёзка» Павлова Маргарита Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии
со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
необходимо устранить:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленног о нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	объект защиты (с массовым пребыванием людей) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», далее ППР	15.03.2022	
2	на объекте защиты (гардеробная для работников пищеблока, прачечная) не обеспечены извещателями автоматической установки пожарной сигнализации	ст.4 ФЗ №123 ; п.А4, А10 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	15.03.2022	
3	в помещении раздевалки для работников пищеблока допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией	п. 35 «в» ППР	15.03.2022	
4	на объекте защиты (возле помещения пищеблока, группы общеразвивающей направленности) в местах установки ручных пожарных извещателей отсутствуют знаки пожарной безопасности	п. 36 ППР	15.03.2022	
5	на объекте защиты двери эвакуационных выходов ведущих на лестничную клетку (из группы № 5, группы общеразвивающей направленности) не обеспечены механизмами для самозакрывания	п. 29 ППР	15.03.2022	
6	на втором этаже двери эвакуационных выходов ведущих на лестничную клетку (из групп № 2, № 3, № 9, выход из коридора, методический кабинет) не	п. 29 ППР	15.03.2022	

	обеспечены механизмами для самозакрывания			
7	на дверях ведущие на чердак отсутствует информация о месте хранения ключей	п. 18 ППР	15.03.2022	
8	на втором этаже в спальном помещении группы № 9 отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие место размещения огнетушителя	п. 36 ППР	15.03.2022	
9	на двери ведущей в подвальное помещение отсутствует информация о месте хранения ключей	п. 18 ППР	15.03.2022	
10	в подвальном помещении технологические отверстия не заделаны негорючими материалами	п. 15 ППР	15.03.2022	
11	лестничный марш ведущий в подвальное помещение обеспечен датчиками автоматической пожарной сигнализации, которые расположены на стене	п.4 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требования пожарной безопасности» далее ФЗ №123; п.13.3.4 СП 5.13130.2009	15.03.2022	
12	в помещении овощехранилища допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией	п. 35 ППР	15.03.2022	
13	отсутствует расчет категорирования складского помещения (овощехранилище) по взрывопожарной и пожарной опасности	п. 35 ППР	15.03.2022	
14	на объекте защиты не соблюдены проектные решения при монтаже автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (тамбуры эвакуационных выходов из групп не оборудованы извещателями автоматической установки пожарной сигнализации)	п. 35 ППР	15.03.2022	

15	на объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п. 35 ППР	15.03.2022	
----	---	-----------	------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ «Детский сад» Берёзка
Павлова Маргарита Владимировна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

_____ (подпись)

Инспектор ТОНД и ПР по г. Тамбову
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тамбовской области
лейтенант внутренней службы Долин Дмитрий Владимирович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

