



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тамбовской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Железнодорожная, д. 14

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тамбову

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Тамбовская область, г. Тамбов, бул. Энтузиастов, д. 1 «З», 51-00-44,
gpn_tmb_okt@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 142/1**



(первая цифра номера решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад» «Берёзка»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Тамбову управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области, подполковником внутренней службы Кулагина Алексея Николаевича № 142 от «10» сентября 20221 года, в период с «24» сентября 20221 г. по «28» сентября 20221 г.

Инспектором территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тамбову Тамбовской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области лейтенантом внутренней службы Долиным Дмитрием Владимировичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» «Берёзка» Павлова Маргарита Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	объект защиты (с массовым пребыванием людей) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», далее ППР	15.03.2022	
2	на двери ведущей в подвальное помещение отсутствует информация о месте хранения ключей (п. 18 ППР);	п.18 ППР	15.03.2022	
3	в подвальном помещении технологические отверстия не заделаны негорючими материалами	п. 15 ППР	15.03.2022	
4	на объекте защиты (главный вход) коврик укладываемый на путях эвакуации закрепить надёжно к полу	ст.4 ФЗ №123; п.А4, А10 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	15.03.2022	
5	замки на дверях эвакуационных выходов (из пищеблока, группы № 6, №7) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР	15.03.2022	
6	на втором этаже двери эвакуационных выходов ведущих на лестничную клетку не обеспечены механизмами для самозакрывания	п. 29 ППР	15.03.2022	
7	на объекте защиты не соблюдены проектные решения при монтаже автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления	п. 54 ППР	15.03.2022	

	эвакуацией людей при пожаре (тамбуры эвакуационных выходов из групп не оборудованы извещателями автоматической установки пожарной сигнализации)			
8	на объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п. 54 ППР	15.03.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ «Детский сад» «Берёзка»
Павлова Маргарита Владимировна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Инспектор ТОНД и ПР по г. Тамбову
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тамбовской области
лейтенант внутренней службы Долин Дмитрий Владимирович
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

